



CSI S.p.A.
 Sede Legale - Uffici - Laboratori:
 V.le Lombardia, 20
 20021 BOLLATE (MI)
 Tel. 0235330.1
 Fax 023503940
 www.csi-spa.com

R.E.A. 1456310
 Registro Imprese 352168/8620/18
 C.F./P.I.: 11360160151 IT
 Cap. Soc. € 1.040.000

CERTIFICATO DI PROVA

CSI/0012/04/RF

Pratica n.020/04

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modificazioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001" (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al **MATERIALE:**
 Tendaggi, sipari, drappaggi.

prodotto da: **MEHLER ITALIA S.p.A.**
 20019 Settimo Milanese (MI)

denominato: **7530 BACKLIT FR**

impiegato come: **Tendaggi, sipari, drappaggi.**

posto in opera: **Sospeso suscettibile di prendere fuoco su ambo le facce.**


è attribuita la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 (DUE)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Data 30/01/2004

Il Direttore del Laboratorio

(Ing. P. CAU)



MI02RF02

MODULARIO
INTERNO - 251

22124



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MEHLER ITALIA S.p.A. sita in Via Enrico Fermi, 52 - 20019 SETTIMO MILANESE (MI), produttrice del materiale denominato "7530 BACKLIT FR" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0012/04/RF del 30/01/2004 e la successiva nota integrativa n. 0905/COR/bor del 30/09/2004 emessi per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MEHLER ITALIA S.p.A. di SETTIMO MILANESE (MI)

SI OMOLOGA

con il numero di codice MI739D10D200035, il prototipo del materiale denominato "7530 BACKLIT FR" prodotto dalla ditta MEHLER ITALIA S.p.A. di SETTIMO MILANESE (MI), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 2 (DUE) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MEHLER ITALIA S.p.A. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 2 (DUE);
- CODICE: MI739D10D200035;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, 26 NOV. 2004

Fasc. 4190 sott. 913

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA
SUA INTEGRALE STESURA

CSI/012/04/RF
Pratica n. 020/04
Pag. 6/6



MEHLER ITALIA S.p.A.
thinking innovation

Spett.le
CSI
Viale Lombardia 20
20021 BOLLATE MI

CSI S.p.A.
Viale Lombardia n. 20
20021 BOLLATE (MI)
C.F./P.I. 11360160151

12 GEN. 2004

- | | |
|--|---|
| A) AZIENDA PRODUTTRICE | MEHLER ITALIA SPA |
| B) DENOMINAZION COMMERCIALE
DEL MATERIALE | 7530 BACKLIT FR |
| C) DESCRIZIONE DEL MATERIALE | tessuto in PES
spalmato in PVC e laccato su entrambi i lati |
| 1) NATURA DEI COMPONENTI | 62% PVC - 195 GR/MQ FRONTE
100 GR/MQ RETRO
38% PES |
| 2) TRATTAMENTO IGNIFUGO DI MASSA
E/O DI SUPERFICIE AL QUALE VIENE
SOTTOPOSTO | nessuno |
| 3) FORMATO
lunghezza
altezza
peso totale
lavorazione | fino a 500 mtl per rotolo
fino a 500 cm
476 gr/mq
spalmatura |
| 4) Il materiale è | anisotropo, facce differenti |
| D) ASSEMBLAGGI DEI DIVERSI
COMPONENTI | Spalmatura del PVC su entrambe
le facce del tessuto |
| E) POSA IN OPERA | Sospeso suscettibile di prendere
fuoco su ambo le facce |
| F) IMPIEGO | tendaggi, sipari, drappaggi |
| G) MANUTENZIONE | Metodo D come da UNI 9176:1998 |

Settimo Milanese, 09 GEN. 2004

CSI S.p.A.
Viale Lombardia n° 20
20021 BOLLATE (MI)

MEHLER ITALIA s.p.a.



Spett.le
 MINISTERO DELL'INTERNO
 Direzione Generale della
 Protezione Civile e dei
 Servizi Antincendio
 Servizio Tecnico Centrale
 Ispettorato Attività e
 Normative Speciali di
 Prevenzione Incendi
 VIMINALE 00184 ROMA

Settimo Mse, 01 04 2004

Il sottoscritto Mario Cattedra nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società Mehler Italia SpA sita in Settimo Milanese - MI, Via Enrico Fermi - 52, inoltra domanda di omologazione ai sensi dell'art. 8.2 del D.M. 26 06 84, del materiale di propria produzione denominato 7530 BACKLIT FR contraddistinto con il codice di identificazione CSI/0012/04/RF.

Si allega, inoltre, la fotocopia autenticata e bollata del certificato di reazione al fuoco valido ai fini dell'omologazione rilasciato dal CSI SpA.

MEHLER ITALIA SPA

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco
 Assicurata Euro _____

Numero 001

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario MINISTERO DELL'INTERNO
Dir. R. Vigili del Fuoco, SOCC. PUBBLICA E INF. CIVILE

Via CAVOUR N. 5

C.A.P. 00184 Località ROMA RM

AREA PROTEZIONE PASSIVA

8 APR. 2004

Firma per esteso del ricevente
 (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio
 di distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
 • Invi multipli a un unico destinatario
 • Sottoscrizione rifiutata